

Söderhamns kommun
Hallåsen verksamhet drift
826 80 SÖDERHAMN

AR-24-QI-078070-01**EUSEUP-00204099**

Kundnummer: SL0082680

Analysrapport

Provnummer:	177-2024-07161530	Mikrob. analys påbörjad	2024-07-17 02:10	
Provbeskrivning:		Provtagningsdatum**	2024-07-16 06:12	
Matris:	Strandbad	Provtagare**	Linus Larsson	
Provet ankom:	2024-07-16			
Utskriftsdatum:	2024-07-22			
Provmärkning:				
Provtagningsplats:	1. Storsand – Stålnäset			
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.	Metod/ref
Escherichia coli	2	MPN/100 ml		SS EN-ISO 9308-2:2014 b)
Intestinala enterokocker	10	cfu/100 ml		SS-EN ISO 7899-2:2000 b)
Vattentemperatur vid provtagning	14.6	°C		a)*
Kommentar/bedömning från Eurofins Pegasuslab AB (Uppsala): Mikrobiologisk bedömning Tjänligt enligt Vägledning kring EU-bad version 11. 2021-10-19				

Utförande laboratorium/underleverantör:

- a) Uppgift från provtagare
b) Eurofins Pegasuslab AB (Uppsala), SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 2085

Kopia till:

SAM_Webbinfogrupp (SAM_WebbInfogrupp@soderhamn.se)
Samhällsservicenämnden (samhällsservicenamnden@soderhamn.se)

Emma Persbo, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

** Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelser i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

<: mindre än, >: större än. Bakteriologiska resultat angivna som <1, <50 etc betyder "ej påvisad".

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>

AR-003v63

Sida 1 av 1

Söderhamns kommun
Hallåsen verksamhet drift
826 80 SÖDERHAMN

LU-24-AR-018914-01

EUSEUP-00204099

Kundnummer: SL0082680

Analysrapport

Provnummer:	177-2024-07161530	Mikrob. analys påbörjad	2024-07-17 02:10	
Provbeskrivning:		Provtagningsdatum**	2024-07-16 06:12	
Matris:	Strandbad	Provtagare**	Linus Larsson	
Provet ankom:	2024-07-16			
Utskriftsdatum:	2024-07-22			
Provmärkning:				
Provtagningsplats:	1. Storsand – Stålnäset			
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.	Metod/ref
Escherichia coli	2	MPN/100 ml		SS EN-ISO 9308-2:2014 b)
Intestinala enterokocker	10	cfu/100 ml		SS-EN ISO 7899-2:2000 b)
Vattentemperatur vid provtagning	14.6	°C		a)*
Mikrobiologisk bedömning Tjänligt enligt Vägledning kring EU-bad version 11. 2021-10-19				

Utförande laboratorium/underleverantör:

- Uppgift från provtagare
- Eurofins Pegasuslab AB (Uppsala), SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 2085

Emma Persbo, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

** Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelser i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

<: mindre än, >: större än. Bakteriologiska resultat angivna som <1, <50 etc betyder "ej påvisad".

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>